

OOVV · Georgstraße 4 · 26919 Brake

Stadt Wilhelmshaven
Frau Dirks
Rathausplatz 9
26382 Wilhelmshaven

Ihr Ansprechpartner
Sylvia Kramer
AP-LW-AWN/R6/02/25/Kr
Tel. 04401 916-265
Fax 04401 916-35265
sylvia.kramer@oowv.de
www.oowv.de

10. März 2025

Vorentwurf der 95. Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19.11.2022 – Bürgerwindpark Klein Westerhausen -
Ihr Schreiben vom 07.02.2025 - 61-01/01 -

Sehr geehrte Frau Dirks,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genannten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange.

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine Versorgungsleitungen des OOVV. Das Plangebiet liegt im Versorgungsgebiet der GEW Wilhelmshaven GmbH. Angrenzend befindet sich eine 400 er GGG Hauptleitung des OOVV, welche über eine vorgelagerte IWAG Leitung mit dem OOVV Netz verbunden ist und lediglich der Versorgung der Raffinerie durch die IWAG dient.

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer geschlossenen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, noch durch Hochbauten überbaut werden. Außerdem ist eine Überpflanzung der Leitungen oder anderweitige Störung oder Gefährdung in ihrer Funktion auszuschließen.

Bitte beachten Sie bzgl. der Versorgungsleitungen die Mindestabstände zu Bauwerken und Fremdanlagen sowie Anforderungen an Schutzstreifen des DVGW Arbeitsblattes W 400-1.

Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt werden.

Die Einzeichnung der Hauptleitung in dem anliegenden Plan ist unmaßstäblich. Genauere Auskünfte über die Leitungen des OOVV gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter Herr Ziegs von unserer Betriebsstelle in Schortens, Tel: 04461 9810211, vor Ort an.

Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, bitten wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: stellungnahmen-toeb@oowv.de zu senden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Sylvia Kramer

Sylvia Kramer
Sachbearbeiterin

Anlage
1 Lageplan TW Maßstab 1:1.000

